OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Lučenec
	OU-LC-OSZP-2023/000203-007	Ing. Bc. Jana Filčíková/ 096165/2970	12. 04. 2023

Vec
Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia podľa § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") pre líniovú vodnú stavbu "Veľké Dravce - verejný vodovod" v katastrálnom území Veľké Dravce - Upovedomenie o začatí kolaudačného vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36056006 podala dňa 14. 10. 2022 a priebežne doplnila na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 3 vodného zákona na trvalé užívanie líniovej vodnej stavby „Veľké dravce – verejný vodovod" povolenej na pozemkoch parcelných čísiel pre líniovú stavbu v katastrálnom území Veľké dravce rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2015/000089-1 zo dňa 15.01.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.02.2015. Dňom podania žiadosti bolo začaté užívacie, kolaudačné, vodoprávne konanie.

Popis kolaudovanej vodnej stavby
Líniová vodná stavby pozostáva zo stavebného objektu: SO-01 Verejný vodovod a prevádzkového súboru: PS 01 ASRTP
Stavebný objekt: SO-01 Verejný vodovod: Súčasťou stavebného objektu je vybudovanie verejného vodovodu v celej obci Veľké Dravce. Vodovod sa napojil na existujúce prívodné potrubie z obce Prša a Buzitka, ktoré bolo ukončené na okraji obce Veľké Dravce. Rozvod vody v obci je gravitačný, zásobovaný z vodnej nádrže Málinec. Verejný vodovod tvoria nasledovné vodovodné rady:

RAD 1	HDPE D160	1 470,18 m
RAD 1-1	HDPE D110	398,93 m
RAD 1-2	HDPE D110	646,12 m
RAD 1-3	HDPE D110	242,32 m
RAD 1-3-1	HDPE D90	152,88 m
RAD 1-4	HDPE D110	388,22 m
	HDPE D90	138,67 m
RAD 1-5	HDPE D110	376,29 m
Spolu:	HDPE D160	1 470,18 m
	HDPE D110	2 052,39 m
	HDPE D90	291,55 m
Celkom:		3 813,94 m

Na potrubí Rad 1 sa hneď za miestom napojenia vybudovala typová vodomerná šachta, v ktorej je osadený vodomer s vysielačom impulzov na diaľkový prenos, ktorý zabezpečuje prenos údajov na dispečing vodárenskej spoločnosti. Súčasťou stavebného objektu sú aj domové prípojky po hranicu súkromného pozemku, prípojka pre obecný úrad, dve prípojky pre bytovky a výrobný závod – Drevovýroba.
Prevádzkový súbor: Predmetná stavba obsahuje jeden prevádzkový súbor: PS 01 ASRTP:
Pre meranie prietoku vody je osadený vodomer s REED snímačom. Vstup osoby do šachty je zabezpečený a indikovaný magnetickým snímačom polohy, ktorý je upevný pod vstupný poklop. Podľa informácií o počte obyvateľov obce sa v obci nachádza v súčasnosti cca 730 obyvateľov. Výpočet potreby vody Qd = 1,128 l/s, Qh = 4,06 l/s, Qmax = 195,00 m3/deň, Predpokladaná ročná spotreby vody Qrok= 71 175 m3.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61

vodného zákona a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, upovedomuje všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v súlade s § 80 stavebného zákona a s § 73 ods. 5 vodného zákona o začatí kolaudačného vodoprávneho konania v zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona a § 81 stavebného zákona a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

03. 05. 2023 (streda) o 10:00 hodine

so stretnutím zúčastnených

v zasadačke Okresného úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec, 3. poschodie.

Na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady tak ako sú v § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona uvedené.

V súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona a § 80 ods. 2 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote si môžu svoje stanoviská uplatniť aj dotknuté orgány.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu dotknuté orgány a účastníci konania nahliadnuť v budove Okresného úradu v Lučenci, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec - odbor starostlivosti o životné prostredie (kancelária č. 323).

V zmysle § 17 ods. 1 a ods. 3 správneho poriadku sa účastníci konania môžu dať zastupovať iným zástupcom, splnomocnenie k zastupovaniu je v takom prípade potrebné preukázať písomným plnomocenstvom.

Na základe evidencie neukončených spisov, pôvodný spis s číslom OU-LC-OSZP–2022/011246 bol začiatkom roku 2023 prečíslovaný na číslo OU-LC-OSZP–2023/000203.

Toto upovedomenie/oznámenie/ má v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky, ktorej doručenie v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku sa vykoná jej vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a v obci Veľké Dravce spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis: ..... Pečiatka a podpis: .....

Na vedomie

Slovenský vodohospodársky podnik, správa povodia horného Ipľa, Fiľakovská cesta 45, 984 80 Lučenec 1

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, závod Lučenec, Veľký Krtíš, Komenského 4, 984 01 Lučenec 1

Ing. Miroslava Kolbányiová
poverená vedením odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky